



Согласовано:
Глава Администрации Раздольненского района
Е.П.Акимов



Начальник РРЭС
Плахотнюк А.М.

24.11.2015.

График подачи электрической энергии потребителям по Раздольненскому РЭС на время аварийно восстановительных работ на ВЛ связи Украина- Крым. Лимит 2,4 МВт

Время включения	Лимит МВт.	Населенные пункты	примечание
0 ⁰⁰ -24 ⁰⁰	0,3	п.Раздольное .	ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Раздольное
		ТП-143 пенсионный фонд,казначейство,пекарни.	
		ТП-150 котельная,прокуратура,детсад.	
		ТП-63 поликлиника	
		ТП-291 МЧС,ГАИ,налоговая. ТП-61 ЦРБ,роддом,котельная,РГА. ТП-439 РЭС,МВД.	
		Первый водоподъём ТП-553	ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Ковыльское
		ГКНС ТП-405	ВЛ-10 кВ Л-10 ПС Раздольное
00-02, 06-08, 12-14, 18-20.	2,1	с.Кумово,Ручьи,Камышное,Максимовка, Огородное,Коммунарное,Федоровка,Славянское,Аврора,Стерегущее,Котовское,Славное,Кукушкино,Нива,Рылеевка,Огни, Орловка,Березовка,Солдатское,Шалаша,Каптановка,Бахчевка,Ульяновка.	ПС Ковыльское МВ-35 Л-НС-13А, Л-Славянское. ПС Зимнино Л-Березовка
02-04, 08-10, 14-16, 20-22.	2,1	п.Раздольное (ТП-541,281,220,560,193,60,62,64,430,65) Ковыльское,Сенокосное,Ветрянка,Воронки,Себрянка,Соколы, Новосёловское,Северное,Волочаевка,Молочное.	ПС Ковыльское МВ-10 Л-3,4,6,7,11. ПС Зимнино Л-НС-77.
04-06, 10-12, 16-18, ³⁰ 22-24.	2,1	п.Раздольное (289,295,568,406,287,71,102,580,499,490,66,396,72,69,336,58),Ботаническое, Червоное,Кропоткино,Портовое,Чернышево Овражное,Красноармейское,Чехово,Зимино.	ПС Раздольное МВ-10 Л-2,3,4,5,7,8,9. ПС Зимнино МВ-10 Л-2,6,11.

Старший диспетчер РРЭС  Малов С.В.